

Насос в комплекте с аксессуарами для подсоединения к напольному котлу мощностью > 35 кВт бойлера из нержавеющей стали.

С помощью этого комплекта осуществляют подсоединение к напольному котлу мощностью > 35 кВт бойлера из нержавеющей стали.

Комплект состоит из следующих компонентов:

Подача из котла – вход в змеевик бойлера

- 1) - «Т»-образный соединительный элемент G 1 ¼ " -G 1 ¼ " -G 1 "
- 2) - Прокладка G 1"
- 3) - Гибкий шланг L = 1 м
- 4) - Прокладка G 1"
- 5) - Колено на подаче (входе) в насос
- 6) - Прокладка G 1"
- 7) - Насос GRUNDFOS UPS 15-50 с подсоединительным кабелем
- 8) - Прокладка G 1"
- 9) - Колено на выходе из насоса с автоматическим воздухоотводчиком
- 10) - Прокладки G 3/4"

Возврат в котел – выход из змеевика бойлера

- 11) - «Т»-образный соединительный элемент G 1 ¼ " -G 1 ¼ " -G 1 "
- 12) - Прокладка G 1"
- 13) - Обратный клапан
- 14) - Прокладка G 1"
- 15) - Гибкий шланг L = 1 м
- 16) - Прокладка G 1"
- 17) - Колено с автоматическим воздухоотводчиком
- 18) - Прокладки G 3/4"

Бойлер может быть расположен справа или слева от котла.

Рекомендуется устанавливать бойлер сбоку от котла, оставляя между аппаратами промежуток 50 мм. Подсоединить бойлер в зависимости от типа котла, следуя нижеприведенным рисункам.

