

Рекомендации по составлению перечня запасных частей.*

В зависимости от суммы, которую компания выделяет на поддержание склада запчастей, компоненты котлов разделены на группы по степени важности наличия компонентов на складе.

Группа 1

- 1.1 Платы
(позиция на чертеже -154)
- 1.2 Выносная панель (Luna 3 Comfort)
(позиция на чертеже - 347)
- 1.3 Датчики температуры
(погружной - позиция на чертеже 131, накладной - позиция на чертеже 528)
- 1.4 Блоки розжига (устройства зажигания)
(позиция на чертеже - 525)
- 1.5 Мотор 3-ходового клапана
(позиция на чертеже - 337)
- 1.6 Предохранительные клапаны
(позиция на чертеже - 92)
- 1.7 Термостаты перегрева
(позиция на чертеже - 135)
- 1.8 Устройства Вентури
(позиция на чертеже - 18)
- 1.9 Пневмореле
(позиция на чертеже - 23)
- 1.10 Термостаты датчики тяги
(позиция на чертеже - 242)

Группа 2

- 2.1 Прокладки
(позиции на чертеже – 33, 77, 511,132, 74)
- 2.2 Газовые клапаны
(позиции на чертеже – 140)
- 2.3 Насосы
(позиции на чертеже – 72)
- 2.4 Плавкие предохранители
(позиция на чертеже – 168)
- 2.5 Датчики протока
(позиции на чертеже – 310, 81)

Группа 3

- 3.1 Автоматические воздухоотводчики
(позиция на чертеже – 73)
- 3.2 Битермические теплообменники
(позиция на чертеже – 32)
- 3.3 Вентиляторы
(позиция на чертеже – 22)
- 3.4 Манометры
(позиция на чертеже – 169)
- 3.5 Вторичные пластинчатые теплообменники
(позиция на чертеже – 76)
- 3.6 Датчики Холла
(позиция на чертеже – 624)

Группа 4

- 4.1 Первичные теплообменники
(позиция на чертеже – 32)
- 4.2 Расширительные баки
(позиция на чертеже – 36)
- 4.3 Краны подпитки
(позиции на чертеже – 90 и 91)
- 4.4 Трехходовые клапаны
(позиции на чертеже – 102)

Примечание. При составлении необходимого перечня запасных частей смотрите также памятку по взаимозаменяемости различных компонентов.